



DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

COPIA

N. 99 DEL 08-06-2016

Oggetto: Servizio manutenzione, controllo, collaudo e ricarica degli estintori presenti nelle strutture dell'Ente: avvio procedura di RDO sul Mepa



Considerato che, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla normativa di lotta antincendio (rispettivamente D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. Allegato IV punto 4.1.3, D.M. 10.03.1998 ss.mm.ii. - Allegato VI e UNI 9994-1:2013 punto 4.5) con particolare riferimento alle apparecchiature per estinzione degli incendi, l'Ente Parco deve procedere durante l'anno, con cadenza semestrale, al controllo periodico previsto degli estintori presenti nelle strutture di proprietà dell'Ente Parco Regionale della Maremma;

Considerato che la normativa vigente (UNI 9994-1:2013 punto 4.6) prevede di procedere alla revisione programmata delle apparecchiature di estinzione degli incendi con la cadenza temporale indicata nel prospetto 2 della stessa norma;

Considerato quindi che le apparecchiature con estinguente a polvere devono essere sottoposte a revisione programmata ogni 36 mesi mentre le apparecchiature con estinguente a biossido di carbonio (CO₂) devono essere sottoposte a revisione programmata ogni 60 mesi;

Dato atto che gli estintori da controllare risultano collocati presso la struttura ubicata in località Scoglietto, il centro servizi in località Marina di Alberese, la sede degli uffici e del centro visite in Alberese, il centro visite del Collecchio, le foresterie del Parco in loc. Pinottolaio e Bocca d'Ombrone e presso l'Acquario di Talamone per un totale di n. 70 estintori, compresi quelli sugli automezzi;

Dato atto inoltre della necessità di effettuare la manutenzione agli estintori piccoli presenti negli automezzi assegnati ai guardaparco e nel camion in dotazione agli operai dell'Ente;

Tenuto conto che per i servizi richiesti non sussistono rischi interferenti per i quali si rende necessario adottare relative misure di sicurezza come evidenziato nel DUVRI e che non sussistono di conseguenza costi della sicurezza, in considerazione che il servizio di controllo estintori sarà eseguito in orari senza la presenza di personale;

Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, che stabilisce che i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa (15 agosto 2012) in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto che tra i bandi presenti nella piattaforma del MEPA risulta presente un Bando attinente a quanto necessita l'Ente, denominato "ANTINCENDIO-Servizi di manutenzione degli impianti antincendio";

Visto che lo stesso bando prevede al punto 5.5.1.3 "Manutenzione estintori - Schede Attività e Frequenza" che le attività di revisione sono comprese nel canone solo se il contratto ha una durata minima di 4 anni (48 mesi);

Richiamato dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) ed al comma 6, che disciplina la possibilità di scelta del contraente per i "contratti sotto soglia", avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiamata anche la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 438 del 10.05.2016 recante "prime indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure negoziate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016";

Dato atto che il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento è CIG: Z851A36CAA;



Ritenuto opportuno procedere ad effettuare una RDO (Richiesta di Offerta) ad almeno tre ditte iscritte nella suddetta categoria, in base alle "condizioni particolari di contratto" nei quali si richiede di presentare la migliore offerta economica sull'importo a base di gara di € 6.000,00 per anni quattro;

Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto;

DETERMINA

1. **Di dare avvio**, per i motivi espressi in narrativa, alle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di manutenzione, controllo e ricarica degli estintori presenti nelle strutture dell'Ente Parco, ricorrendo alla piattaforma MEPA dove risulta presente un Bando attinente a quanto necessita l'Ente, denominato "ANTINCENDIO - Servizi di manutenzione degli impianti antincendio".

2. **Di dare atto** che sarà richiesta una offerta economica alle ditte iscritte nel MEPA nel bando sopra riportato, che esercitano a Grosseto e di seguito riportate:
Aden2 Antincendio di Capitani Paolo; Antiflamme snc di Rosadini V & C; Sicurmaxi srl.

3. **Di dare atto** che sarà richiesto di presentare la migliore offerta economica sull'importo a base di gara di € 6.000,00 senza I.V.A. per mesi 48, partecipando alla R.D.O. sul sistema Mepa in base al documento denominato "condizioni particolari di contratto" che le ditte dovranno sottoscrivere per accettazione, oltre all'autodichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. **Di dare atto** che la spesa prevista pari ad € 6.000,00 oltre I.V.A. per un importo di € 7.320,00, sarà meglio definita nel successivo atto di affidamento e suddivisa nelle quattro annualità in base alla migliore offerta economica presentata, da prevedere al conto n.B.7.a.0008 (57.11.12) *Manutenzioni e riparazioni contrattuali su beni* dei competenti bilanci economici.

4. **Di precisare**, che:

- il fine che s'intende perseguire con il contratto è la manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell'Ente;
- l'oggetto consiste nel servizio di manutenzione, collaudo, ricarica e sostituzione degli estintori come meglio definiti nel documento "condizioni particolari di contratto";
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nei documenti del Bando Mepa "ANTINCENDIO - Servizi di manutenzione degli impianti antincendio".
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente risulta conforme a quanto disciplinato dai "contratti sotto soglia" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) ed al comma 6, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- per la presente procedura è stato rispettato il principio di correttezza, efficacia e di trasparenza essendo ricorsi ad una generale indagine sul Mepa.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Lucia Poli

